



Tájékoztató a locsolási célú vízvételről és locsolóvíz mellékmérő felszereléséről.

I. Általános feltételek:

1. *A locsolási célú vízvétel esetén az adott ingatlanon csatornadíj alapját képező szennyvízmennyiség a bekötési vízmérő és a locsolóvízmérő által mért vízmennyiségek különbsége alapján kerül megállapításra.*
2. *Locsolási vízhasználat a lakóingatlan házi kertjében és parkosított részén lévő gyepről, díszcserjéről, virágok és konyhakerti növények ápolására, vegetációs időszakban a csapadék pótlására felhasznált ivóvízmennyiség, melynek mértéke a 8/200 (X.18.) KöVM rendelet 1. sz. mellékletében e célra megállapított általános mennyiségnek felel meg.*
3. *Nem létesíthető locsolási célú vízhasználat az alábbi ingatlanok esetében:*
 - a. *Locsolási célú ivóvízszükségletének kielégítésére a víz közműhálózaton kívüli egyéb alternatív – saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat, két vízbekötés összevontan használt telek esetében – vízbeszerzési lehetőség van,*
 - b. *A Fogyasztó az árhatóság által meghatározott %-os locsolási kedvezményt vesz igénybe [38/1995.(IV.5.)]*
 - c. *Igénybejelentése –a szolgáltató által lefolytatott ellenőrzés alapján- valótlán adatokat tartalmaz.*
4. *A locsolási célú vízvételre kérelem és benyújtott dokumentáció alapján a Szolgáltató és a Fogyasztó által megkötésre kerülő Megállapodás időpontjától nyílik lehetőség.*
5. *A locsolási célú vízvételre a Fogyasztó saját költségén kamarai tervezői jogosultsággal rendelkező tervezővel tervet készíttet. A terven a kivitelezést végző igazolja, hogy a hálózat a terv szerint valósult meg, illetve a tervtől eltérő kivitelezés esetén átvezeti a módosítást. A tervet jóváhagyásra a szolgáltatónak be kell nyújtani.
A terv tartalmazza a FOGYASZTÓ saját költségén kialakítandó vízmérőhely és vízmérő Beépítési tervét és annak műszaki leírását. A műszaki követelményeket a II. fejezet tartalmazza. Lényeges, hogy lakóingatlanonként csak egy locsolási mellékvízmérő szerelhető fel.*
6. *A locsolási célú vízvételre vonatkozó MEGÁLLAPODÁS -t a Szolgáltató csak azokkal a Fogyasztókkal köt:*
 - *Akinek 90 napot meghaladó díjtartozása nincs,*
 - *Rendelkezik szennyvíz szolgáltatási szerződéssel,*
 - *aki a leolvasás lehetőségét biztosította, illetve aki az önleolvasó lapot visszaküldte.*
7. *A locsolási célú vízvételre a Fogyasztó és a Szolgáltató között megkötésre kerülő MEGÁLLAPODÁS -ban a FOGYASZTÓ -nak nyilatkozni kell a következőkről:*
 - a) *tudomásul veszi, hogy a locsolóvíz mellékvízmérőn vételezett vízmennyiséget rendeltetésszerűen a 2. pontban meghatározott célokra használja. Attól eltérő célokra –különösen, ha abból szennyvíz keletkezik- ezen vízmennyiséget nem veszi igénybe.*
 - b) *A FOGYASZTÓ kötelezi magát arra, hogy a locsolóvízmérő és a locsolóvíz felhasználás ellenőrzését bármikor lehetővé teszi.*
 - c) *Amennyiben vízkorlátozás kerül elrendelésre, FOGYASZTÓ tudomásul veszi, hogy a locsolási mérőn locsoló vizet nem használhat, ilyen címen a vízkorlátozási időszak végéig a locsolóvízmérőn esetleg a tilalom ellenére vételezett vizet a csatornahasználati díj megállapításánál SZOLGÁLTATÓ nem veszi figyelembe, és szabálysértési eljárást kezdeményez a FOGYASZTÓ -val szemben.*
 - d) *Amennyiben a FOGYASZTÓ az a), b), c) pontokban felsorolt feltételeket nem teljesíti, úgy a MEGÁLLAPODÁS-t a Szolgáltató felmondja és a továbbiakban ilyet nem köt.*



Amennyiben a FOGYASZTÓ az előzőekben felsorolt adottságoknak megfelel, és a feltételeket vállalja, úgy kezdeményezheti a locsolási célú vízvételre kiviteli terv készítését és benyújtását a SZOLGÁLTATÓ felé.

8. A vízmérő, annak beszerelése és a nyilvántartásba vételt megelőző szemle és a plombálás költsége a Fogyasztót terheli.

II. LOCSOLÁSI CÉLÚ MELLÉKVÍZMÉRŐ BEÉPÍTÉSRE VONATKOZÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

- 1. Mellékvízmérőként csak hitelesített, a szükséges hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkező vízmérő alkalmazható. (Ajánlott vízmérő típusok MOM, Spanner Pollux, „nedvesen” futó aknás, és szárazon futó mérőszerkezetű felszálló ágas kivitelben, a DMRV Üzemigazgatóságain is megvásárolhatóak) A mérők beépítésekor minden esetben be kell tartani a gyártó művi előírásokat (vízszintes kialakítás esetén mérő előtti: 3 x DN, utáni 2 x DN egyenes szakaszok).*
- 2. Lakóingatlanonként csak egy darab locsolási mellékmérő helyezhető el.*
- 3. Locsolási mellékmérő az ingatlan bekötési vízmérőjétől 5 m-nél nagyobb távolságra nem helyezhető el. Ettől eltérni csak műszaki akadály felmerülése esetén, a SZOLGÁLTATÓ -val történt előzetes egyeztetéssel lehet.*
- 4. A vízmérő és a plombák mechanikai sérülésének megelőzését, fagyvédelmét FOGYASZTÓ köteles biztosítani. Ennek elmulasztása esetén a Közcsat Kft-t ebből származó kártérítési kötelezettség nem terheli.*
- 5. A locsolási célú vízfelhasználást mérő mellékvízmérőt a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő időszakonként hitelesíteni kell. Csupán fagyvédelmi célból a mérő nem szerelhető ki.*
- 6. A locsolási célú vízfelhasználást mérő mellékvízmérő leolvasását a bekötési vízmérő leolvasásával azonos időben a Közcsat kft végzi, és ez alapján készíti a csatorna számlát.*
- 7. Az elkülönítetten mért, locsolási célú vízhasználatot szolgáló mellékvízmérő telepítéséhez szükséges kérelem és a részlet szabályokat tartalmazó megállapodás mellékletei:*

7.1. Műszaki leírás:

Tartalmaznia kell a kérelmező, tervező, és a kivitelező azonosítására alkalmas adatai, tervező kamarai engedélyének számát, valamint a beépítésre kerülő mérőberendezés típusát, főbb jellemzőit. Az ingatlan helyrajzi számát, területét (m²) és a be nem épített területét (m²).

7.2. Tervrajzok, melyek tartalmazzák

- Az ingatlan érintett házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajzot, a mérőbeépítés helyét.*
- A tervezett mérőbeépítés szerelési rajzait, a felhasználandó anyagok méretét, megnevezését, minőségét.*

A mellékletekkel benyújtott kérelmet a Közcsat kft 20 napon belül elbírálja és kiadja a hozzájárulást.

A beszerelést követően a kivitelező a tervdokumentáción igazolja, hogy a kivitelezés különös tekintettel az eltakart részekre- a tervdokumentáció szerint történt. Eltérés (pld módosított nyomvonal) esetén a tényleges állapotnak megfelelően a tervet módosítani kell. (Megvalósulási dokumentáció). A módosítást a Közcsat kft elbírálja, megfelelőség esetén tudomásul veszi.

A Közcsat kft helyszíni SZEMLÉN ellenőrzi, hogy a kivitelezés a jóváhagyott tervnek megfelelően készült el. Megfelelőség esetén felhelyezi a záró-gyűrűket és nyilvántartásba veszi a locsolóvíz mérésére szolgáló vízmérőt.

8. A locsolási vízmérő telepítése

A locsolási vízmérő kizárólag az ingatlan tartozékát képező házi ivóvízhálózatra építhető be. A közhálózat részét képező ivóvíz bekötővezeték (a törzshálózat és a vízmérő akna közti vezeték, a bekötési vízmérő és az azt követően beépített elzáró szerelvény vízmérő felőli csatlakozó pontjá-ig terjedő vezeték szakasz) a locsolási mellékvízmérő felszerelése céljából meg nem bontható, át nem alakítható.

A beépítés lehetséges módjai:

8.1. Vízsztiesen, meglevő vízmérő aknába. *A mérő beépítése a fogyasztó felőli oldal elzáró szelepe után „T” idom elhelyezésével, arról történő lecsatlakozással, úgy, hogysem a bekötési vízmérő és mellékvízmérő leolvasását, sem cseréjét a későbbiekben ne akadályozza.*

Ha a meglevő aknában ez a feltétel nem biztosítható, úgy lehetőség van a meglevő akna kibővítésére, vagy új vízmérő akna építésére az MSZ 2215 FOGYASZTÓI VÍZBEKÖTÉSEK szabvány előírásai szerint, (lásd:ME 72007 „Locsolóvíz mérőhely kialakítása meglevő vízmérő aknában”). Vízmérő aknába mérő függőlegesen nem építhető be.

8.2. Függőlegesen az ún. felszálló ágas vízmérő építhető be a bekötési vízmérőtől max. 5 m-re lévő kerti csap föld feletti felszálló ágába. *A mellékvízmérő elé elzáró szerelvény szükséges. (lásd: ME 72008 „Locsolóvíz mérőhely kialakítása kerti csapnál”*

Ilyen beépítéshez történő hozzájáruláshoz a kiviteli tervhez mellékelni szükséges a vízmérő gyártójának nyilatkozatát is arra vonatkozóan, hogy a mérő a kerti csap fagyelzáróval történő víztelenítése a mérő fagy elleni védelmét biztosítja, és a hitelesítési ciklus alatt pontosságát nem befolyásolja.

9. A megfelelő műszaki biztonság érdekében az aknába beépítendő szerelvények csak sárgaréz anyagúak lehetnek, vagy a DMRV Rt-nél kizárólagosan alkalmazott GREINER típusú (gyorskötő, hollandi, golyóscsap, kombinált-ürítős, visszacsapós –szelep), melyek a DMRV Üzemigazgatóságain is megvásárolhatóak.

Bármely megoldás esetén a Közcsat kft a vízmérőt sorszámozott záró-gyűrűkkel biztosítja az illetéktelen beavatkozás megakadályozására.

10. Locsolási vízmérőhely kialakítását és a mellékvízmérő felszerelését megfelelő képzettséggel és engedéllyel rendelkező vállalkozó végezhet.